

428/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva zemědělství
ze dne 16. listopadu 2001,

Příl.12

SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

Položka	Druh potřeby vody	Směrné číslo roční potřeby vody popř. jiný ukazatel
		m3

	I. Bytový fond	
	byty	
	na jednoho obyvatele bytu	
1.	v domech pouze s výtoky	16
2.	v domech pouze s výtoky a společnými WC	25
3.	je-li v bytě výtok a WC (bez koupelny, sprchového nebo vanového kouta)	31
4.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s kamny na pevná paliva	41
5.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s průtokovým ohřívačem nebo elektrickým bojlerem	46
6.	je-li v bytě výtok, WC a koupelna (sprchový nebo vanový kout) s centrální přípravou teplé vody	56
7.	rekreační chaty na jednoho obyvatele rekreační chaty spotřeba se vypočte jako u položky 1 až 6 s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku užívána	
	II. Veřejné budovy	
	(kancelářské budovy, školy, mateřské školy, družiny mládeže, internáty, učňovské domovy, studentské koleje)	
	kancelářské budovy	
	na jednoho zaměstnance	
8.	v budově pouze s výtoky a WC	12
9.	v budově s umyvadly, WC a s centrální přípravou teplé vody nebo průtokovými ohřívači, popř. bojlery	16
	školy	
	na jednu osobu (žáka, učitele, zaměstnance) při průměru 200 pracovních dní	
10.	v budově pouze s výtoky	3
11.	v budově pouze s výtoky a WC	6
	mateřské školy s denním provozem	
12.	na jednu osobu (učitele, zaměstnance, dítě) v objektu pouze s výtoky a WC	4

13.	v objektu s WC, kuchyní a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování	16
14.	družiny mládeže (pouze s výtoky a WC) na jednu osobu včetně zaměstnanců	4
15.	internáty, učňovské domovy, studentské koleje na jednu osobu včetně zaměstnanců v budovách s umyvadly, WC a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování	30
16.	v budovách s umyvadly, WC a umývárnou s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování a kuchyní ve veřejných budovách, kde jsou byty, připočte se roční směrné číslo podle vybavení bytu	40
III. Hotely, penziony a ubytovny		
hotely a penziony s restaurací na jedno lůžko		
17.	v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu (sprchu) s teplou vodou	200
18.	v budovách, kde většina pokojů bez koupelny (sprch) WC na chodbě v případě, že hotel nebo penzion má bazén, saunu a fitness centrum, připočte se na jednotlivá zařízení množství podle objemu bazénu a zdravotním dozorem určeného podílu obměňované vody, u saun a fitness centra podle jejich kapacity	60
19.	hotely a penziony bez restaurace na jedno lůžko	
20.	v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě	160 40
21.	ubytovny na jedno lůžko	
22.	v budovách, kde většina pokojů má WC a koupelnu v budovách, kde většina pokojů je bez koupelny (sprch) WC na chodbě	60 20
23.	v budovách pouze s výtoky	14
IV. Zdravotnická a sociální zařízení		
24.	zdravotnická střediska, ambulatoria, lékařské ordinace (umyvadla, WC) na jednoho zaměstnance	18 2
25.	na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru jesle s denním provozem (WC, kuchyň a umývárna s přípravou teplé vody ke koupání nebo sprchování) na jednoho zaměstnance	18 12
26.	na jedno lůžko lékárny (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	
27.	s destilačním přístrojem bez destilačního přístroje	30 20

28.	hygienicko-epidemiologické stanice (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance na jednu vyšetřovanou osobu v denním průměru	20 4
29.	zubní střediska s celoročním provozem (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance na jednu ošetřovanou osobu v denním průměru	38 2
30.	očistné lázně s celoročním provozem vanová lázeň na 1 koupel	0,24
31.	sprchová lázeň na jedno sprchování	0,12
V. Kulturní a osvětové podniky		
32.	kina a divadla s celoročním provozem (WC, umyvadla) na jedno sedadlo při jednom představení denně	0,6
33.	klubovny, spolkové nebo kulturní místnosti (WC a umyvadla k dispozici)	10
34.	přednáškové síně, knihovny, čítárny, studovny a muzea (WC a umyvadla k dispozici) na jednoho stálého zaměstnance na jednoho návštěvníka v denním průměru	20 2
VI. Provozovny, prodejny a výrobky		
pohostinství - restaurace (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance v jedné směně		
35.	kde je jen výčep	30
36.	kde je výčep a podávání studených jídel	50
37.	kde je výčep, podávání studených a teplých jídel	80
38.	výčepní stolice s trvalým průtokem 3 l/min. (připočítává se k položkám 35 - 37) za jednu směnu ročně	450
39.	jídelny závodního stravování, kde se jídlo dováží (WC, umyvadla) na jednoho strávnicku v denním průměru	6
40.	závodní kuchyně a jídelny (WC, umyvadla) na jednoho strávnicku v denním průměru	12
provozovny místního významu, kde se vody neužívá k výrobě		
na jednoho zaměstnance v jedné směně		
41.	pouze s výtoky	6
42.	v výtoky a WC	12
43.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohříváči (bojleru)	
44.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohříváči (bojleru) a možnosti sprchování teplou vodou	30

45.	s výtoky, WC a přípravou teplé vody v průtokovém ohříváči (bojleru) a možností sprchování teplou vodou u provozoven s nečistým provozem (kominíci, horké a prašné provozy apod.)	40
46.	samostatné prádelny (zakázkové) na 1 q vypraného prádla (tzv. technická voda) na jednoho zaměstnance v jedné směně podle položek 41 - 45	6
47.	holičství a kadeřnictví (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance v pánské provozovně bez přípravy teplé vody (bez průtokového ohříváče, bojleru apod.)	16
48.	v pánské provozovně s přípravou teplé vody	40
49.	v pánské a dámské provozovně s přípravou teplé vody	48
50.	v dámské provozovně s přípravou teplé vody	60
51.	fotografické provozovny do 5 výrobních zaměstnanců (WC, umyvadla, příprava teplé vody, laboratoř) na jednoho výrobního zaměstnance	200
	na jednoho nevýrobního zaměstnance	16
	v provozovnách s více než 5 výrobními zaměstnanci se provádí individuálně technický výpočet spotřeby vody	
52.	potravinářské prodejny (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance kde je chladicí zařízení s kompresorem chlazeným vodou bez recirkulace vody, vypočte se spotřeba vody individuálně	20
53.	prodejna ryb, drůbeže a zvěřiny (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	20
	na 100 kg prodaných živých ryb	34
55.	prodej ryb v jiné prodejně nebo jen v sádce na volném prostranství na 100 kg živých ryb	6
55.	ostatní prodejny a sběrný služeb (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	16
56.	potravinářské výrobky místního významu, jako řeznictví, výroba uzenin, salátů, pečiva apod. (WC, umyvadla) na jednoho zaměstnance	36
	spotřeba vody k výrobě se vypočte podle technologie výroby a vybavení prodejny	
VII. Hospodářská zvířata a drůbež		
	hospodářská zvířata na jeden kus	
57.	dojnice včetně ošetřování mléka a oplachů	36
58.	býk	18
59.	tele, ovce, koza, vepř	6
60.	prasnice	8

61.	kůň	14
62.	pes - chovná stanice (pouze nad 2 kusy)	1
	drůbež na 100 kusů	
63.	slepice, perličky	11
64.	husy, kachny, krůty	36
	VIII. Různé	
65.	zahrady okrasné nebo osázené zeleninou na 100 m ²	16
66.	zahrady osázené ovocnými stromy nebo jinak využívané na 100 m ²	4
67.	osobní auto užívané pro domácnost (stříkání a umývání)	2
68.	osobní auto užívané pro podnikání (stříkání a umývání)	10
	autobus nebo nákladní auto (stříkání a umývání)	
69.	do tří tun nosnosti	60
70.	nad tři tuny nosnosti	80